

## ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU

ul. Ludwika Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz,  
tel. 56 66 30 800, fax 56 66 30 801, e-mail: [zdm@zdm.grudziadz.pl](mailto:zdm@zdm.grudziadz.pl)



Grudziądz, dnia 06.05.2021 r.

**ZDM.ZP.261.2.13.2020**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Waryńskiego z ulicami Rapackiego i Dworcową"

### **Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm./ wyjaśniam co następuje:

- 20.** Prosimy o potwierdzenie, że materiał do podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie ma spełniać wymagania WT-4 2010.

#### **Odpowiedź:**

**Zamawiający dopuszcza aby materiał do podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie spełniał wymagania WT-4 z 2010 roku.**

*/-/ Sylwia Łazarczyk*