

Grudziądz 04.07.2019 r.

**ZDM.ZP.261.2.9.2019**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Rapackiego na odcinku od ulicy Piłsudskiego do ulicy Królewskiej”

### **Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm./ wyjaśniam co następuje:

#### **Pytanie 1:**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej dotyczącej branży sanitarnej.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający zamieści na stronie dokumentację geologiczną.

#### **Pytanie 2:**

W jaki sposób Zamawiający przewiduje zabudowę separatorów oraz osadników w tak bliskiej odległości od Rowu Hermana? W szczególności chodzi o posadowienie osadników w wykopie o ok 3 m głębiej niż rów. Czy jest na to zgoda zarządcy tego cieku? Na jakich warunkach? Czy jest zgoda na ewentualne przepompowywanie wód z tego rowu do innych odbiorników na czas prowadzenia robót? Gdzie przepompowywać wodę? Jaki sposób zabezpieczenia wykopów należy przyjąć do wyceny? Szalunek tradycyjny? Ścianka szczelna? Jeśli tak jaką metodą pogrążania i wyciągania - wibracja/wciskanie? Prosimy o szczegółowy opis w jaki sposób wykonać te roboty? Nie jest to zakres robót jaki każdy z wykonawców ma przyjąć jako własne rozwiązania.

#### **Odpowiedź:**

Wybór technologii wykonania w/w robót należy do Wykonawcy.

#### **Pytanie 3:**

Czy w pozycji przedmiaru kanalizacji deszczowej nie wystąpił błąd? Czy należy wycenić 24 szt. separatorów lamelowych ?

#### **Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć 1 kpl. separatora lamelowego. Zamawiający zamieści na stronie internetowej poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót.

**Pytanie 4:**

Dot. poz. 6 Branży sanitarnej - Kanalizacja deszczowa. Zgodnie z dokumentacją projektową w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać osadnik wirowy 30/300 Os15.1. w ilości 1 kpl. Zgodnie z kosztorysem ofertowym należy wykonać osadnik wirowy w ilości 2 kpl. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności i wprowadzenie ewentualnych zmian do kosztorysu ofertowego..

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć 1 kpl. osadnika wirowanego dwukomorowego 30/300 Dn 1500 mm. Zamawiający zamieści na stornie internetowej poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót.

**Pytanie 5:**

Dot. poz.7 Branży sanitarnej - Kanalizacja deszczowa . Zgodnie z dokumentacją projektową w ramach przedmiotowego zadania należy wykonać separator lamelowy Sep15.1 . w ilości 1 kpi. Zgodnie z kosztorysem ofertowym należy wykonać separator lamelowy w ilości 24 kpi. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności i wprowadzenie ewentualnych zmian do kosztorysu ofertowego.

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć 1 kpl. separatora lamelowego. Zamawiający zamieści na stornie internetowej poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót.

**ZATWIERDZAM**

*/-/ Sylwia Łazarczyk*