

Grudziądz, dnia 04.02.2019 r.

ZDM.ZP.261.2.1.2019

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Grudziądzu” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu”*

### **Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2018 r. poz. 1986/ wyjaśniam co następuje:

#### **Pytanie 27:**

Prosimy o potwierdzenie, czy inwestycja obejmuje zakup i montaż krat ochronnych na drzewa, wskazanych na rysunku nr D 02.04 – Plan sytuacyjny. Jeśli tak, prosimy o zamieszczenie karty katalogowej.

#### **Odpowiedź:**

Należy jedynie uwzględnić zabezpieczenie drzew na czas budowy, zgodnie z kosztorysem ofertowym.

#### **Pytanie 28:**

Prosimy o podanie koloru dla krawężnika kamiennego. Czy do wyceny należy przyjąć zakup nowego krawężnika dla całego zakresu inwestycji bądź przyjąć częściowe wykorzystanie krawężnika z rozbiórki?

#### **Odpowiedź:**

Należy zastosować krawężnik w naturalnym kolorze granitowym (bez barwienia), dla całego zakresu należy przyjąć zakup nowego krawężnika.

**Pytanie 29:**

Prosimy o określenie rodzaju kostki betonowej, jaką należy ułożyć na zjazdach. W kosztorysie ofertowym wskazano kostkę betonową płukaną koloru antracytowego, natomiast w projekcie jest to kostka betonowa zwykła koloru antracytowego.

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć kostkę betonową wskazaną w kosztorysie ofertowym.

**Pytanie 30:**

Prosimy o określenie, czy inwestycja obejmuje także zakup oraz montaż krat naświetli piwnicznych.

**Odpowiedź:**

Nie

Z-ca DYREKTORA  
mgr inż. Jarosław Murgala