

Grudziądz, dnia 11.06.2018 r.

ZDM.ZP.271.2.12.2018

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa ulicy Sienkiewicza w Grudziądzu” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu”

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 1579/ wyjaśniam co następuje:

Pytanie 2:

Z uwagi na brak firm wykonawczych, mogących ułożyć warstwę ścieralną jezdni z betonu asfaltowego do bardzo cienkich warstw (BBTM) zastosowanego w projekcie, wnosimy o zmianę mieszanki BBTM na mieszankę SMA.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę mieszanki BBTM na mieszankę SMA 11. Na stronie zamieszczono SST D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA).

/-/Jarosław Murgala