

Grudziądz, dnia 12 grudnia 2017 r.

ZDM.ZP.271.2.17.2017

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa ulicy Ikara w Grudziądzu” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu”

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2017 r., poz. 1579/ wyjaśniam co następuje:

Pytanie 72:

Prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający posiada zatwierdzony projekt sieci gazowej oraz o dołączenie uzgodnień, zatwierdzeń.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści uzgodnienia z gazownią

Pytanie 73:

Prosimy o potwierdzenie iż instalację należy wykonać z rur PE.

Odpowiedź:

Gazociąg należy wykonać z rur stalowych. Zamawiający zamieści specyfikację STWiORB D 01.03.06., oraz poprawiony kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót.

Pytanie 74:

W związku z rozbieżnościami w opisie technicznym prosimy o wyjaśnienie czy należy wykonać gazociąg średniego czy niskiego ciśnienia.

Odpowiedź:

W ramach przebudowy ulicy Ikara w Grudziądzu przewiduje się przebudowę gazociągów niskiego ciśnienia.

/-/Jarosław Murgała