

Grudziądz, 29.06.2017 r.

ZDM.ZP.271.2.10.2017

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:* **Budowa miejskiego systemu transportowych ścieżek rowerowych w Grudziądzu**

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.*) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

Na ścieżce rowerowej została zaprojektowana warstwa wiążąca gr 3 cm z mieszanki AC 16W. Najcieńsza warstwa jaką można ułożyć z mieszanki AC16W, aby było możliwe jej odpowiednie zagęszczenie to 4 cm. (zgodnie z zasadą 2,5d). Prosimy o dopuszczenie do stosowania mieszanki AC 11 W.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanki AC11 W.

/-/ Jarosław Murgała