

Grudziądz 01.03.2017 r.

ZDM.ZP.271.2.1.2017

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ul. Jaskółczej.*

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.*) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o załączenie brakujących specyfikacji SST dot. odcinka II (SST dot. podbudowy z masy min-asfaltowej, nawierzchnia ścieralna AC11S, znak aktywny D6)

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści brakujące specyfikacje techniczne.

Pytanie 2:

Prosimy o zamieszczenie szczegółu konstrukcyjnego znaku D6, oraz znaku D6 nad jezdnią.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści brakujące szczegóły znaku D6.

Pytanie 3:

Prosimy o podanie kategorii ruchu dla ulicy Jaskółczej.

Odpowiedź:

Ulica Jaskółcza jest drogą o kategorii KR3.

Pytanie 4:

Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wykonania odcinka próbnego.

Pytanie 5:

Prosimy o załączenie tabeli robót ziemnych.

Odpowiedź:

Roboty ziemne polegają na zdjęciu warstwy humusu, wykonaniu koryta pod nową konstrukcję jezdni oraz wymianie gruntu od km 0+0,00 do km 0+210,00 .

Pytanie 6:

Prosimy o załączenie przekroju konstrukcyjnego zatoki autobusowej wraz z SST dot. zatoki.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieścił przekrój konstrukcyjny w dokumentacji przetargowej (Projekt odcinek 2 rys. 4.2) specyfikacje dotyczące zatoki autobusowej zostały również umieszczone w dokumentacji przetargowej (katalog SST).

Pytanie 7:

Prosimy o załączenie opisu technicznego dot. cz. II.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieści opis techniczny dotyczący części II.

/-/ Jarosław Murgała