

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH W GRUDZIĄDZU

ul. Ludwika Waryńskiego 34A, 86-300 Grudziądz,
tel. 56 66 30 800, fax 56 66 30 801, e-mail: zdm@zdm.grudziadz.pl



Grudziądz, dnia 04.08.2015 r.

ZDM.ZP.271.2.5.2015

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Remont ulic w ciągu DK55/16.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013.907 z późn. zm.) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1:

Prosimy o potwierdzenie możliwości stosowania granulatu asfaltowego do warstwy wiążącej, zgodnie z przywołanymi dokumentami „Wymagania Techniczne” WT 1 i 2 , z zachowaniem właściwości mieszanki mineralno – asfaltowej i nawierzchni wskazanych w SST.

Odpowiedź :

Zamawiający nie zezwala na stosowanie granulatu w żadnej z warstw.