

Grudziądz, dnia 26.03.2012 r.

ZDM-I-Z.271.2.7.2012

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania:
Przebudowa ulicy Solidarności i Kasprowicza w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Solidarności wraz z budową zjazdu łączącego Trasę Średnicową z ulicą Solidarności” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2011r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 4:

W kosztorysie poz. 12 mamy oznakowanie grubowarstwowe termoplastyczne, natomiast SST w pkt. 2.6.1 i 5.6.2 opisuje wykonanie masą chemoutwardzalną. W jakiej technologii należy wykonać oznakowanie?

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome należy wykonać metodą termoplastyczną. Zamawiający zamieści odpowiednią Specyfikację Techniczną.

Pytanie 5:

Prosimy o podanie jakiej generacji I i II mają być znaki.

Odpowiedź:

Znaki pionowe mają być wykonane w II generacji.

Pytanie 6:

Warstwa asfaltowa wyrównawcza i ścieralna.
W związku z tym, że w SST jest wykonanie warstw asfaltowych wg WT2008 a w innym miejscu wg WT2010, prosimy o ujednoczenie tj. potwierdzenie:
Warstwy asfaltowe wyrównawcze i ścieralna SMA ma być wykonana wg WT2010

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż warstwy asfaltowe wyrównawcza i ścieralna SMA mają być wykonane według WT2010.

Pytanie 7:

Kategoria ruchu.

Ze względu na to, że w SST podawane są różne kategorie ruchu, prosimy o ujednoczenie i podanie właściwej kategorii ruchu dla tej drogi.

Odpowiedź:

Kategorie ruchu jaką należy przyjąć to KR3

Pytanie 8:

Czy jest możliwość prowadzenia robót przy całkowitym zamknięciu modernizowanej jezdni.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamknięcie całego odcinka tylko na czas układania warstwy ścieralnej.

Z poważaniem

/-/ Jarosława Murgała