

Grudziądz, dnia 03.08.2011 r.

ZDM-I-Z.271.2.13.2011

## Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania: „**Remont ulicy Chełmińskiej**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

### **Pytanie 1:**

Specyfikacja Techniczna powołuje się na WT 1 i 2 z roku 2008 i 2010. W nowszej wersji (2010) nie ma projektowania funkcjonalnego.

Czy zatem projektując mieszankę mineralno asfaltową na warstwę podbudowy można zastosować wyłącznie projektowanie empiryczne.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza projektowanie empiryczne.

### **Pytanie 2:**

Czy projektując mieszankę mineralno asfaltową na warstwę wiążącą można stosować wymagania WT – 2 2010. Nadmieniam, iż wymagania dla SMA w tym zadaniu opierają się na WT – 2 2010.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stosowanie wymagań WT – 2 2010 przy produkcji mieszanek mineralno asfaltowych na warstwę wiążącą.

Z poważaniem  
Z up Dyrektora  
/-/Jacek Bederski