

Grudziądz, dnia 17.02.2010r.

Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania na: **„Remonty cząstkowe nawierzchni chodników w granicach administracyjnych miasta Grudziądza w 2010 roku”** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778) Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie:

W związku z ogłoszeniem w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień na poniższe pytanie:

1. Ile waży 1 m² mieszanki bitumicznej (o której mowa w poz. 3 formularz oferty oraz w poz. 64 szczegółowego kosztorysu ofertowego) przy grubości 6 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w pozycji 3 formularza ofertowego pod nazwą Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi oraz w poz. 64 szczegółowego kosztorysu ofertowego należy uwzględnić, iż waga 1m² przy grubości 6 cm mieszanki wynosi 150 kilogramów.

Zważywszy, iż powyższe wyjaśnienia nie posiadają znamion modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert.