

Grudziądz, dnia 24.07.2009 r.

L. dz. ZDM.I/Z.341-108/09

### **Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania: „**Przebudowa nawierzchni ul. Droga Mazowiecka na odcinku od ul. Szosa Toruńska do ul. Składowej wraz z budową oświetlenia w ul. Składowej**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

#### **Pytanie 1:**

W branży elektrycznej w przedmiarze pozycja 10 „Posadowienie słupa w rurze ...” czy jest możliwość wykopania otworu do tej rury, czy też należy robić to przewiertem?

#### **Odpowiedź:**

Posadowienie należy wykonać tylko i wyłącznie za pomocą przewiertu.