

Grudziądz, dnia 09.06.2009 r.

## **Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania na: **„Przebudowę ulicy Kruszelnickiego etap I”** na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

### **Pytanie 1:**

Prosimy o sprawdzenie poprawności pozycji od 17 do 22 w przedmiarze branży elektroenergetycznej oświetlenie.

### **Odpowiedź:**

W przedmiarze branży elektroenergetycznej oświetlenie pozycje od 17 do 21 są poprawne, natomiast dla pozycji 22 poprawną wartością jest 40 m.

### **Pytanie 2:**

W pozycji 27 „Układanie w wykopie rur ochronnych z PCW o średnicy do 160 mm” w przedmiarze branży elektroenergetycznej KOLIZJA NR1 15 kV metraż układanej rury wynosi 12 m, natomiast na załączonym rysunku wynosi 3 m. Jaka jest prawidłowa ilość dla tej pozycji.

### **Odpowiedź:**

Prawidłowa długość układanej w wykopie rury ochronnej z PCW o średnicy do 160 mm wynosi 3 m.

Zważywszy, iż powyższe wyjaśnienia nie posiadają znamion modyfikacji treści Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia – Zamawiający nie przedłuży terminu składania ofert