

### **Wyjaśnienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ dotyczącej postępowania: „**Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Mieczykowej**” na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

#### **Pytanie 1:**

W załączonym kosztorysie ofertowym dla branży wod-kan w pozycji 13 d.5 „Próba wodna szczelności kanałów rurowych” nie została podana ilość. Natomiast w załączonym przedmiarze dla tej samej pozycji została podana ilość 5,45 przy jednostce 100m. Prosimy o określenie poprawnej wartości.

#### **Odpowiedź:**

Próba szczelności kanałów rurowych ma zostać wykonana na odcinku 545 m.